

**Bezug aus vorgelagerter Netz- oder Umspannebene
(§17 Abs. 2 Nr. 5 StromNZV)**

Netz und Umspannebene	Höchst-entnahmelast aus vorgelagerten Netzebenen in kW	Zeitpunkt*	Bezug aus vorgelagerten Netzebenen in kWh	Last- gang
Netzebene MS	34.480	22.01. 08:30	172.063.690	xlsx
Umspannebene MS/NS	17.121	01.01. 00:00	71.948.007	xlsx
Netzebene NS	16.885	01.01. 00:00	68.874.738	xlsx

*) Beginn der Viertelstunde

Stand: 01.04.2021